

Herzlichen Glückwunsch!

Profibus-Tester zur Fehlersuche

Der Profibus-Tester PB-T3 von Softing ist ein universelles Messinstrument zur Analyse, Überwachung, Fehlersuche und Wartung von Profibus-Systemen. Typische Störungen während des Betriebs von Profibus-Anlagen wie Teilnehmerausfall, Kommunikationsfehler oder Anlagenstillstand sind häufig in der Buselektrik und -verkabelung begründet. PB-T3 vermittelt einen Überblick über die Signalverhältnisse auf dem Bus und hilft so, Fehlerursachen aufzuspüren und zu beheben. Der PB-T3 besitzt Funktionen wie z.B. die automatische Baudratenerkennung und die Entdeckung von mehrfach vergebenen Teilnehmeradressen. Mithilfe des eingebauten Mastersimulators kann die Installation eines Profibus-Systems bereits bei der Inbetriebnahme überprüft werden, ohne dass dafür der eigentliche Anlagenmaster betriebsbereit sein muss. Der PB-T3 ermittelt auch die Topologie einer Anlage und kann dadurch Fehlerquellen mit genauen Längenangaben lokalisieren. Weitere Merkmale sind ein automatisch generiertes Prüfprotokoll sowie der Anschluss per USB-Kabel.

(kbn)

Softing AG

Tel.: 089/45656-0, Fax: 089/45656-399

www.softing.com



Ohne sollte man es wirklich nicht versuchen:
Ein Analysetool ist Pflicht bei der Installation
eines Profibus-Netzwerkes.

TREND 100

2006/07

Sehr geehrter Herr Dr. Schneider,

ein Produkt aus Ihrem Hause wurde von den Lesern des SPS-Magazins zu den Trend100-Produkten des Jahres 2006/2007 gewählt.



Unsere Leser haben aus allen in unserer Fachzeitschrift in den vergangenen zwölf Monaten vorgestellten Produktneuheiten 100 Produkte ausgewählt, die besonders innovativ oder anwenderfreundlich sind und einen aktuellen Trend in besonderer Weise darstellen oder den Trend sogar setzen.

Alle Trend100-Produkte werden im Automatisierungs-Atlas 2006/07 veröffentlicht, der in wenigen Tagen erscheint. Anbei senden wir Ihnen einen Abzug des Textes, der zu der Wahl ihres Produktes geführt hat.

Wir gratulieren!

Mit freundlichen Grüßen

Kai Binder

Chefredakteur SPS-MAGAZIN

Eine Antwort auf dieses Schreiben ist nicht erforderlich